

جدول أخطاء تكييف يونيفرسال انفروتر

Category: Arabe

written by www.mbsm.pro | 29 January 2024



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

جدول أخطاء تكييف يونيفرسال انفروتر

الحل المقترن

سبب العطل رمز العطل

E1 فحص وتنظيف المستشعر أو استبداله مشكلة في مستشعر درجة حرارة الهواء

drive_spreadsheetExport to Sheets

| E2 | مشكلة في مستشعر درجة حرارة الإدخال | فحص وتنظيف المستشعر أو استبداله

| E3 | مشكلة في مستشعر درجة حرارة الإخراج | فحص وتنظيف المستشعر أو استبداله

| E4 | مشكلة في دائرة الانفروتر | فحص وإصلاح دائرة الانفروتر

| E5 | مشكلة في محرك المروحة الداخلية | فحص وإصلاح محرك المروحة الداخلية

| E6 | مشكلة في محرك المروحة الخارجية | فحص وإصلاح محرك المروحة الخارجية

| E7 | مشكلة في مفتاح التحكم | فحص وإصلاح مفتاح التحكم

| E8 | مشكلة في دائرة التحكم | فحص وإصلاح دائرة التحكم

| F1 | مشكلة في الكمبريسور | فحص وإصلاح الكمبريسور

| F2 | مشكلة في قاطع دائرة كهربائية | فحص وإصلاح قاطع الدائرة الكهربائية

| F3 | مشكلة في ملف اللف | إصلاح أو استبدال ملف اللف

| F4 | مشكلة في دائرة التحكم في سرعة الصاغط | فحص وإصلاح دائرة التحكم في سرعة الصاغط

| F5 | مشكلة في دائرة حماية الصاغط | فحص وإصلاح دائرة حماية الصاغط

| F6 | مشكلة في دائرة بدء تشغيل الصاغط | فحص وإصلاح دائرة بدء تشغيل الصاغط

| F7 | مشكلة في دائرة التحكم في درجة الحرارة | فحص وإصلاح دائرة التحكم في درجة الحرارة

| F8 | مشكلة في دائرة تصريف المياه | فحص وإصلاح دائرة تصريف المياه

| F9 | مشكلة في دائرة التحكم في المروحة | فحص وإصلاح دائرة التحكم في المروحة

| FA | مشكلة في دائرة الحماية من التجمد | فحص وإصلاح دائرة الحماية من التجمد

نصائح لتجنب الأخطاء في تكييف يونيفرسال انفروتر

• احرص على تطبيق فلار الهواء بانتظام كل شهرين على الأقل.

- تأكد من أن التكييف مركب بشكل في مكان جيد التهوية.
- لا تعرض التكييف لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تشغله التكييف باستمرار لمدة طويلة.
- قم بصيانة التكييف بشكل دوري كل 6 أشهر.



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Universal Télécharger